白井孝治, 亘 真澄

(財)電力中央研究所 地球工学研究所 (〒270-1194 千葉県我孫子市我孫子 1646) 連絡先 E-mail: shirai@criepi.denken.or.jp

1. 背景·目的

日本においては、原子力発電所から出る使用済燃料 は再処理するまでの間、中間貯蔵される。貯蔵方式の 一つとして、コンクリート製貯蔵容器を使った方式(コ ンクリートキャスク貯蔵方式)があり、海外では多数 の実績があるが、日本では、まだ実用化されていない。

長期の貯蔵期間中に地震を経験することが予想され る貯蔵容器は、バスケット、燃料等の間に複数のガタ を有する系であり、また貯蔵エリアの床面に固縛しな い自立設計の貯蔵容器も想定されている(図1参照)。

一方、これまでの強震時における貯蔵容器の応答に 関する評価事例については、相似則を適用したスケー ルモデルによる振動試験や、燃料・バスケットのガタ を考慮しない貯蔵容器単体モデルによる解析が実施さ れおり、燃料の挙動まで評価した事例は少ない。

本試験では、実規模大の使用済燃料貯蔵容器を用い て、大型三軸振動台によるバスケットや燃料のガタ系 における相互作用を考慮した振動試験を実施し、燃料 集合体のガタ振動時の特性や複数の燃料集合体の応答 位相差による群効果を明らかにすることを目的とした。 ① 耐震用試験体の製作

耐震試験で使用する実規模大貯蔵容器(コンクリートキャスク)、振動試験用模擬燃料集合体(PWR, BWR)、 貯蔵施設床モデル等の設計・製作を実施した。

② 三軸大型振動台による振動試験

振動試験は、文部科学省管轄の防災科学技術研究所 の大型三軸振動台(実大三次元振動破壊実験施設「通称:E-ディフェンス」:図2参照)を用いて実施した。

③ 実規模大貯蔵容器地震時応答評価

振動試験結果に基づき、地震時における貯蔵容器や 内部収納物(燃料集合体やバスケット等)の挙動を把 握し、複数の燃料集合体の応答位相差による群振動の 影響や燃料集合体のガタ振動時の特性を明らかにした。

なお、本研究は、経済産業省 原子力安全・保安院 からの受託研究として実施したものである¹⁾。

2. 試験工程

図3に、耐震試験の実施フロー(平成16年度~平成

18年度までの3カ年)を示す。E-ディフェンスを使用 した振動試験は、平成17年度に実施した。



図1 地震時における貯蔵容器のガタ系の挙動



[施設鳥瞰図]

所在地	兵庫県三木市
最大搭載質量	1,200 t
搭載面積	20m × 15m
駆動方式	アキュムレータ蓄圧/電 気油圧制御
加振方向	水平垂直同時3軸
最大速度	水平200cm/s 垂直70cm/s
最大加速度	水平900cm/s ² 垂直1500cm/s ²
最大変位	水平±100cm 垂直±50cm

図2 E-ディフェンスの主な仕様

3. 耐震用試験体

本試験では、平成11~15年度に、実証試験を行った コンクリートキャスクの仕様を参考にして、実規模大 の使用済燃料貯蔵容器や模擬燃料集合体を製作した。

(1) 耐震試験用 PWR 模擬燃料集合体

ペレット以外は実機相当の構成品を用いた17×17 型実尺模擬燃料集合体モデル1体(図4参照)と等価 模擬燃料体20体(図5参照)を製作した。

実尺模擬燃料集合体モデルのペレットは、二酸化ウ ランの代わりに重量と形状を模擬した鉛-アンチモン



図3 耐震試験の実施フロー

ペレットを使用した。さらに、グリッドセルのリサイ ズを行い、グリッドバネ力を使用済燃料相当(目標緩 和率15~20%)に低減した²⁾。

等価模擬燃料体については、上下部ノズルを固定条 件とした際の一次固有振動数と等価とするように剛性 や質量分布を決定した。すなわち、グリッドスパン毎 の重量をグリッド位置に集中質量として燃料中心軸に 配置し、全体の曲げ剛性は、外周部コーナーに配置し た中空鋼管のタイロッドで保持し、直径や肉厚で固有 振動数を調整した。なお、横方向の剛性は無視した。





図5 等価模擬燃料体の基本構造



図4 PWR 実尺モデルの製作

(2) コンクリート製貯蔵容器

貯蔵容器の主な仕様は、下記のとおりである。

- 寸法:貯蔵容器部:外径3.9/内径1.8×高さ5.3m 底部:外径3.9×高さ0.5m
- (2) 鉄筋種類/サイズ: SD345/D25
- ③ 鉄筋位置:内外周筋、内外縦筋
- ④ コンクリートかぶり:60mm
- ⑤ コンクリート種類:低熱セメント
- ⑥ コンクリート設計基準強度:24Mpa

底面の摩擦係数の影響を評価するため、底部の円板 スラブは着脱式とし、接触面は2材料(鋼材とコンク リート)とした。また、給排気口等の詳細は省略した。 キャニスタ衝突時の衝撃力や滑り量を測定するため、 貯蔵容器内面の鋼製ライナー部の側板や底板間に渦電 流変位計やロードセルを設置した。

(3) キャニスタ

キャニスタの寸法は、外径 1638mm、高さ 4453mm(キ ャニスタ吊具を除く)であり、重量は単体重量約 13 トン、(PWR 燃料集合体 21 体装荷時 約 27 トン)であ る。主要部品の材質は、本体はステンレス鋼、バス ケットはアルミ、蓋は炭素鋼であり、蓋部構造は簡 略化し、ボルト止め構造とした。

バスケットは、押出成形で製作した中空状のアル ミ板を格子状に組み上げた構造とし、バスケット格 子内に渦電流変位計・ひずみゲージを埋め込み、燃 料集合体の挙動を計測した。

図6に、キャニスタの仕上がり状況を示す。



図6 キャニスタの仕上がり状況

(4) 貯蔵施設床モデル

耐震試験に使用する貯蔵施設の床を模擬した鉄筋

コンクリート床版の主な仕様は、下記のとおりである。

- ① 寸法:8×8×0.8m
- 鉄筋種類/サイズ:SD345/D22
- ③ 鉄筋位置:上·下面
- ④ 長辺・短辺方向:ピッチ200mm
- ⑤ コンクリートかぶり:100mm
- ⑥ セメント種類:低熱セメント
- ⑦ 設計基準強度:24MPa

4. 試験計画

(1) 試験項目

- 表1に、耐震試験の実施項目を示す。
- 主な試験の実施項目は、下記のとおりである。
- I 燃料集合体振動特性試験
- Ⅱ 摩擦特性試験
- Ⅲ キャニスタ耐震試験
- Ⅲ 転倒試験
- IV コンクリート充填鋼板製キャスク耐震試験
- V 鉄筋コンクリート製キャスク耐震試験

(2)測定項目

ガタ衝突時にキャスク各部に生じる加速度や、加震時 における貯蔵容器やキャニスタのロッキング角速度や 角度をジャイロセンサにより計測した。また、貯蔵容 器内でのキャニスタのガタ衝突による衝撃力やすべり 変位を測定するため、支持レールと支持板に、ロード セルや軸力ボルト、ならびに渦電流変位計を設置した。 バスケットセル内にも渦電流変位計を設置し、バスケ ットセルと燃料集合体との相対距離を測定した。試験 データの収録サンプリング周波数は2kHz である。

(3) 試験条件

表2に、試験条件を示す。加振波については、ラン ダム波(0.2~30Hz,40秒)、正弦波掃引((3.2Hz/min で10Hzから0.4Hzまでのスイープダウン)、観測地震 波(El Centro,JMA神戸)、人工地震波とした。人工 地震波は、「震源を事前に特定できない地震の考え方 と地震動の策定について」(原安委:原子力発電耐震設 計専門部会 地震・地震動WG)に基づき作成した。

5. 試験結果

図7に、鉄筋コンクリート製キャスク耐震試験の実施状況を示す。また、その収録データの時刻歴として、 JMA神戸波による耐震試験(試験略称: S6-P-11C)の 結果を図8~19に示す。

本試験の結果から、以下の知見を得た。

・ロッキングや滑り、回転を伴うコンクリートキャス クの三次元的な地震時応答を明らかにし、剛体の転倒 限界評価式より得られる限界加速度を超えるレベルに 増幅した波形を入力しても、コンクリートキャスクは 転倒に至らないことを明らかにした。

・キャスクとキャニスタ間、キャニスタと燃料間のギ ャップにより、入力加速度が増加しても、燃料に発生 するひずみは比例的には増加しておらず、対象とした 地震入力の範囲では、燃料の応答は弾性範囲内に抑え られることが明らかとなった。



図7 試験の実施状況

参考文献

 (財) 電力中央研究所:「リサイクル燃料資源貯蔵 技術調査等(貯蔵設備長期健全性等確証試験)報告書」
平成17年度,平成18年3月

 2) (財) 原子力発電技術機構:「平成8年度軽水炉改 良技術確証試験(高燃焼度等燃料に関するもの)に関 する報告書」,平成9年3月



表 2 試験条件

ケース	確認事項	ガタ(×:無、〇:有)				入力		
		燃料ー バスケット	^{キャニスタ} ー貯 蔵容器 (又は床)	貯蔵容 器-床	燃料体数	波	方向	レベル (倍)
Ι	燃料集合体振動 特性試験	0			1*	ランダム波 正弦波 人工波 観測	Y Y,Z X,Y,Z	1/2, 2/3, 1 1.4(裕度確認)
П	摩擦特性試験			0		正弦波	Y	加速度一定
Ш	キャニスタ耐震試験 (浮上限界・転倒限界)	0	0			^{ランダ・ム} 波 正弦波 人工波 観測波	Y Y,Z X,Y, Z	1/2, 2/3, 1
IV V	コンクリートキャスク 耐震性評価 (浮上限界・固縛力)	0	0	0	21			1/2, 2/3, 1 1.2(裕度確認)



S6-P-11C 00 入力加速度 コンクリートキャスク耐震試験フェーズⅢ(コンクリート製底板・非固縛条件)

図8 入力加速度時刻歴



S6-P-11C 20 コンクリート床版 加速度(1) コンクリートキャスク耐震試験フェーズⅢ(コンクリート製底板・非固縛条件)

図9 コンクリート床版の加速度時刻歴



S6-P-11C 30 PWR模擬燃料集合体 加速度(1) コンクリートキャスク耐震試験フェーズⅢ(コンクリート製底板・非固縛条件)

図 10 PWR 模擬燃料集合体の加速度時刻歴



S6-P-11C 33 PWR模擬燃料集合体 燃料棒ひずみ(1) コンクリートキャスク耐震試験フェーズIII (コンクリート製底板・非固縛条件)

図 11 PWR 模擬燃料集合体被覆管のひずみ時刻歴



S6-P-11C 60 キャニスタ 加速度 コンクリートキャスク耐震試験フェーズⅢ(コンクリート製底板・非固縛条件)

図 12 キャニスタ上部の加速度時刻歴



S6-P-11C 61 キャニスタ 変位(1) コンクリートキャスク耐震試験フェーズⅢ(コンクリート製底板・非固縛条件)





S6-P-11C 71 バスケット 加速度 コンクリートキャスク耐震試験フェーズⅢ(コンクリート製底板・非固縛条件)

図 14 バスケット上部の加速度時刻歴



S6-P-11C 82 キャスク 加速度(3)

コンクリートキャスク耐震試験フェーズⅢ(コンクリート製底板・非固縛条件)

図 15 コンクリートキャスク上部の加速度時刻歴





コンクリートキャスク耐震試験フェーズⅢ(コンクリート製底板・非固縛条件)

図 16 コンクリートキャスクの応答角度と変位の時刻歴

